

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODKOVICE nad Mohelkou		Č. dopor.
Dne: 01-02-2022		Zpracov. <i>STR.</i>
Č.j.: <i>MUHnM-0414 koda</i>		Ukl. znak
Příloha:		

MĚSTO HODKOVICE NAD MOHELKOU
náměstí T.G. Masaryka 1
Hodkovice nad Mohelkou
463 42



VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001123587473

NAŠE ZNAČKA
8120084403

LINKA
800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
1. 2. 2022

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120084403

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Liberecká 16, kat. území: Hodkovice nad Mohelkou, parc. č.: 905, Hodkovice nad Mohelkou, Hodkovice n, ze dne 26. 1. 2022, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Ve stávající pojistkové skříni E16(SS101) odkopat a odpojit kabely NN 2x AYKY 3x150+70. Pojistkovou skříň E16 (SS100) na objektu demontovat. Odpojené kabely budou následně sespojovány v trase stávajícího kabelu NN. Odhadované celkové náklady na realizaci přeložky jsou složeny z těchto položek: Projektová dokumentace a správní poplatky ve výši 0,-Kč, věcná břemena ve výši 0,-Kč a technická realizace ve výši 39.000,- Kč.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. Při splnění zákonem určených podmínek (na základě předložení rozhodnutí o odstranění stavby připojené na napěťové hladině nn v zastavěném území) tyto náklady namísto žadatele ponese ČEZ Distribuce, a. s. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Miroslav Kotrman. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy hrazených žadatelem cca 39 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 3. 8. 2022, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Alena Kalesová
Vedoucí oddělení Regionální obsluha

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribece.cz, www.cezdistribece.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00